

Numer zapytania	Z23/6/1
Tytuł zapytania	Dostawa zespołu chłodzącego wymiennika ciepła - czop wylotowy Młyna Cementu nr 3
Kupiec prowadzący:	Palmowski, Jacek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-10-31 09:14:59
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-10-31 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-11-14 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-11-10 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo

W imieniu Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. (Cementownia Nowiny) zapraszamy Państwa do złożenia oferty wg poniższych wytycznych:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest Dostawa zespołu chłodzącego wymiennika ciepła - czop wylotowy Młyna Cementu nr 3 w Dyckerhoff Polska Nowiny zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakres:

Dane techniczne dla doboru wymiennika płytowego:

- moc cieplna 162kW,
- medium: olej przekładniowy gęstość 460 cSt,
- temperatura pracy wlotowa 55°C,
- temperatura pracy wylotowa 42°C,
- temperatura max. 90°C
- temp. min. 0°C
- przepływ oleju 434 l/min,
- ciśnienie pracy max. 16bar,
- ciśnienie próby 25bar,
- max. spadek ciśnienia po stronie oleju 0,5bar,
- temperatura pracy wlotowa wody chłodzącej 25°C,
- temperatura wylotowa wody chłodzącej 30°C,
- przepływ wody chłodzącej 466,5 l/min,
- max. spadek ciśnienia po stronie wody 0,25bar,

- margines na zarastanie min.30%.

Zakres dostawy:

Wymiennik płytowy zabudowany na ramie w pozycji pionowej z zamontowanymi zaworami odcinającymi - 1 kpl. Na wlocie i wylocie wymiennika po stronie oleju wymaga się zabudowę termometrów. Konstrukcja wymiennika skręcana. Wymiennik wyposażony w zawory drenażowe umożliwiające spust oleju i wody w trakcie prac serwisowych.

Wymagane opracowanie dokumentacji

- rysunek złożeniowy zespołu wymiennika,
- instrukcja serwisu zespołu chłodzącego,
- karta doboru wymiennika,
- protokół z próby ciśnieniowej,
- świadectwo jakości.

Oferty bez wcześniejszej wizji lokalnej nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji dotyczących wykonania przedmiotu zapytania ofertowego udziela:

Wojciech Rabajczyk + 48 667 636 653 wojciech.rabajczyk@dyckerhoff.com

W kwestiach handlowych: Jacek Palmowski +48 41 346 65 22

Termin wykonania robót: Planuje się wykonanie modernizacji w miesiącu grudzień 2023 r. (szczegóły podczas wizji lokalnej).

Oferty proszę przysyłać tylko i wyłącznie za pomocą platformy zakupowej. Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.

Należy podać cenę łączną za cały zakres prac.

Ostateczny zakres usługi może ulec zmianie.

Informujemy również, iż ostateczne negocjacje techniczno-cenowe będziemy prowadzić tylko z wybranymi oferentami.

Zastrzegamy prawo do podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zalacznik2-Klauzuladotyczacawzajemnegopowierzeniadanych.pdf
2.	Zalacznik1-WarunkizakupuDyckerhoffPolskaSp_zo_o.pdf
3.	Zalacznik3_ZasadyfunkcjonowaniafirmobcychnaterenieDyckerhoffPolska.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa zespołu chłodzącego wymiennika ciepła - czop wylotowy Młyna Cementu nr 3		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie